



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Заключение № 37/2017

Выдано «05» октября 2017г.

Действительно до «05» октября 2020 г.

Юридический адрес: Россия, 410012 г. Саратов, ул. им. Челюскинцев,
д. 128. тел.: (8452) 26-54-35, факс: (8452) 27-73-85;
e-mail: office.saratov@diall.ru.
Фактический адрес: УКПГ «Карпенское» Саратовская область,
Краснокутский район, Лебедевское МО5850 м на
северо-восток от ориентира – центр с. Карпенка.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 06/08 от «14» августа 2018г.
СМЕСЬ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Место отбора пробы: УКПГ «Карпенское» ЕП-5

Дата отбора пробы: 14.08.18г.

Дата анализа пробы: 14.08.18 г.

Дата выдачи паспорта: 14.08.18г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Норма по ГОСТ Р 52087-2003	Результат испытаний	Методы испытаний
1.	Массовая доля компонента: -сумма углеводородов C ₁ -C ₂ , не более	%	Не нормируется	1,64	ГОСТ 10679-76
	-пропан, не менее	%	Не нормируется	13,87	
	-сумма углеводородов C ₄ -C ₅ , не менее	%	Не менее 40	79,16	
	-сумма углеводородов C ₆ и выше, не более	%	Не более 60	5,16	
2.	Объёмная доля жидкого остатка 20 ⁰ С	%	Не нормируется	0,08	ГОСТ Р 52087-2003 п.8.2
3.	Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45 ⁰ С	МПа	Не более 1,6	0,64	ГОСТ 28656-90
4.	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, не более в том числе: сероводорода, не более	%	Не более 0,05	0,92	ГОСТ 32918-2014
		%	Не более 0,003	0,46	
5.	Содержание свободной воды и щелочи	-	Отсутствие	Отсутствие	СТО организации
6.	Внешний вид	-	Прозрачная жидкость	Оттенок жёлтого, прозрачная жидкость	СТО организации
7.	Плотность при 20 ⁰ С	кг/м ³	Не нормируется, определение обязательное	546	ГОСТ 28656-90

Заведующая лабораторией



С.М. Ломова